



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области, ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль, 150000 телефон

72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95 телетайп 217149 «Трековый» E-mail: go@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

Красная площадь, 8 тел: 79-08-15, E-mail: und-varoslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и ПР по Дзержинскому району г. Ярославля, ул. Бабича, 12

тел: 56-11-58, E-mail: dzer.ond@yandex.ru

Предписание № 19/1/ 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 10, по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18 в

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Дзержинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова Алексея Владимировича N 19 от 04.02.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10, по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18 в, : в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. 16.02.15 г.; с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 27.02.15 г.; с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. 04.03.2015 г.; с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 17.03.15 г. (4 рабочих дня), фактически была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Дзержинского района г. Ярославля по пожарному надзору лейтенантом вн. службы Зайцевым Евгением Святославовичем здания, помещений в здании, документации, территории, оборудования Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10, по адресу: г. Ярославль, ул. Туманова, д. 18 в, совместно с директором МОУ СОШ № 10 Тепловым Сергеем Васильевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнены (указывает только выполнение
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Отсутствует на двери помещения для хранения на 2-м этаже (помещение № 13 по тех. паспорту инвен. номер №24505) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
2.	Не соблюдено расстояние от светильников до хранящихся предметов в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение № 13 по тех. паспорту инвен. номер №24505).	п. 343 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
3.	Допущено размещение выключателя в помещении для хранения на 2-м этаже (помещение №13 по тех. паспорту инвен. номер №24505).	п. 349 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
4.	На светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника в помещениях №18, №19 по тех. паспорту (инвен. номер №24505) 2-го этажа.	п. 42 п/п (в) ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
5.	На светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника в помещении №5 по тех. паспорту (инвен. номер №24505) 3-го этажа.	п. 42 п/п (в) ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
6.	На светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника в помещении №7 по тех. паспорту (инвен. номер №24505) 4-го этажа.	п. 42 п/п (в) ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
7.	Не установлен соответствующим образом огнетушитель, имеющий полную массу менее 15 кг в помещении библиотеки на 2-ом этаже.	п. 6.7 НПБ 166-97; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>
8.	Отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в мастерской на 1-ом этаже и складских помещениях.	п. 6 ППР в РФ; ФЗ №123 ст. 4; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	01.08.2015 г.	<i>Е.С. Зайцев</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
Дзержинского района г. Ярославля
по пожарному надзору**

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» 03 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Сиднев

(подпись)

«17» 03 2015 г.



Е.С. Зайцев

Зайцев Евгений С.В.

(должность, фамилия, инициалы)